

MONTAGEVEJLEDNING:

TECHO K-Åben køleloft

Fig. 1 Ophængningssystem.

Loftfladen inddeles således at den indbyrdes afstand mellem bæreskinne bliver ensartet og ikke overstiger 1200 mm.

BEMÆRK:

Bæreskinne er retningsbestemt (kan ikke endevendes).

Afstanden fra registerenderne til midten af bæreskinne skal være mellem 120-170 mm.

Øverste strop fastgøres til etageadskillelsen og den indbyrdes afstand mellem disse, på langs af bæreskinne, må ikke overstige 1000 mm og 300 mm fra væggen.

Nederste strop monteres og låses i den ønskede højde med 2 st. låsesøm, og fastgøres til bæreskinne med en 5 x 16 mm bolt.

OBS!

Bæreskinners udstandsninger skal flugte og de to skinner nærmest og parallel med væggene justeres i den korrekte højde.

Herefter kan den lodrette justering af de øverige bæreskinne udføres.

Ved montage af passive GP-paneler mellem K-panelerne, monteres GP-bæreskinne i K-bæreskinne.

Fig. 2. Register.

Rørregistrene monteres ved at klemme let i bunden af K-bæreskinne. Derved skabes der frigang mellem rørregistrene og udstandsningerne i skinnen.

Rørene monteres først i den dybe udstandsning.

OBS!

Rørrene **SKAL** trykkes helt i bund i den lille udstandsning og helt frem til stop i den dybe udstandsning.

Fig. 3. K-panel.

K-panelerne klemmes om rørregistrene, og klemmerne monteres over panelside og rørregister.

Klemmerne monteres med en indbyrdes afstand på 300 mm.

Vær opmærksom på, at K-panelerne er justeret i længderetningen før montering af klemmerne

